



ผลการตรวจวัดการเคลื่อนที่ของอากาศ

สถานที่ตรวจ	จำนวนจุด ที่ตรวจ	ไม่ผ่าน (จุด)	ร้อยละ	หมายเหตุ
ห้างสรรพสินค้า โลตัส	7	3	42.85	FOODCOURT, มุมอาหารแช่แข็ง, มุมกระดาดทิชชู
ห้างสรรพสินค้า แมคโคร	11	7	63.63	ประตูเข้า, มุมอาหารป่าแช่แข็ง, เครื่องดื่ม, ขนบขบเคี้ยว, น้ำยาปรับผ้านุ่ม, ยาสามัญประจำบ้าน, ทางออก
โรงเรียน ตราขตะการคุณ	17	7	41.17	โรงอาหารร้านหม่าล่า, ร้านส้มตำ, ห้องน้ำหญิงเก่า, ห้องน้ำหญิงใหม่, อาคาร 5 ห้องเรียน 2 มุมขวา และห้องประชุมชั้น 1, อาคาร 2 ห้องสำนักงาน
โรงเรียน สตรีประเสริฐศิลป์	13	5	38.46	ห้องน้ำชาย, โรงอาหาร(มุมขวาด้านนอก และด้านใน), ห้องผู้อำนวยการ, อาคารพยาบาล
โรงพยาบาลตราด	31	8	25.80	OPDอายุรกรรม(มุมซ้าย), OPD หน้าห้องยา (โซนกลางห้อง), เก้าอี้นั่งหน้าบันได, ตึกพิเศษแพทยชั้น 2, ตึก OPD ศัลยกรรมชั้น 1, ห้องน้ำโรงอาหาร, แผนกฉุกเฉิน (หน้าห้อง และหลังห้อง)





ผลการตรวจวัดสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ในสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร

สถานที่ตรวจ	จำนวนจุด ที่ตรวจ	ไม่ผ่าน (จุด)	ร้อยละ	หมายเหตุ
ห้องสรรพสินค้า โลตัส	4	0	0.00	-
ห้องสรรพสินค้า แมคโคร	7	0	0.00	-
โรงเรียน ตราขตระการคุณ	5	0	0.00	-
โรงเรียน สตรีประเสริฐศิลป์	5	0	0.00	-
โรงพยาบาล ตราด	7	1	14.28	- ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ (ห้องน้ำชาย สหกรณ์)

ข้อเสนอแนะ

1. เน้นการระบายอากาศแบบธรรมชาติ และแบบวิธีกล เปิดประตู หน้าต่าง ก่อน/หลัง
การใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที
2. ทำความสะอาด พื้นผิวจุดสัมผัสร่วม ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ
ทุก 1-2 ชั่วโมง

